

GMINA BUDZISZEWICE

ul. J. Ch. Paska 66
97-212 Budziszewice
NIP 773-22-23-387

Budziszewice, 27 czerwca 2017r.

RG.271.7.2017

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIA nr 1

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia **Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, ul. Szkolna)**

W odpowiedzi na zapytanie otrzymane od Pana drogą e-mailową w dniu 26 czerwca 2017r. uprzejmie informuję, jak niżej:

Pytanie 1. Czy posiadają Państwo profile kanalizacji, jeżeli tak to proszę o przesłanie.

Odpowiedź.

Profile kanalizacji ul. Kolejowa znajdują się pod ogłoszeniem o zamówieniu w pliku: *Kolejowa zestawienie robót cz.I.*

Profile kanalizacji ul. Szkolna znajdują się pod ogłoszeniem o zamówieniu w pliku: *Szkolna zestawienie robót.pdf.*

Pytanie 2. Czy należy stosować rury PVC SN12 jak jest w opisie czy rury PVC SN8 jak wskazano w specyfikacji?

Odpowiedź :

Należy zastosować rury zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji , w STWiOR nie wskazuje się rur PVC SN8.

Pytanie 3. Przedmiar robót wskazuje na odtworzenie nawierzchni asfaltem w warstwach 3+3+4cm. Czy będą wymagane takie warstwy, czy wystarczy odtworzyć nawierzchnię według rzeczywistej grubości asfaltu w terenie, jak wskazuje opis?

Odpowiedź :

Nawierzchnie należy odtworzyć we wskazanych w przedmiarze warstwach.

WÓJT

mgr inż. Marian Holak